

# Verslag jaarlijks onderhoud

datum van onderhoud: \_\_\_\_\_

verslaggever: \_\_\_\_\_

firma verslaggever: \_\_\_\_\_

project: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

## Checklist

nr		OK	NOK	NVT	Opmerkingen
1	Grondprofielen nog uitgelijnd en niet verschoven.				
2	Driehoeken nog vastgeschroefd en niet losgekomen (M8 bout, zelfboorder of zelftapper).				
3	Kokers onder grondprofielen nog vast en niet gedraaid.				
4	Stenen ondergrondprofielen nog vastgeschoten en niet losgekomen of gebarsten.				
5	Beschermrubber aanwezig onder de kokers, stenen of trapeziumprofielen.				
6	Middenklemmen en eindklemmen zijn overal aanwezig.				
7	Middenklemmen en eindklemmen zijn overal stevig aangedraaid.				
8	De schletterprofielen M10 bout staat nog stevig vast overal.				
9	De panelen zijn niet beschadigd (glasplaat, kader, zonnecellen,...).				
10	Er is overal op de kabelgoot een deksel voorzien.				
11	Er liggen nergens kabels in stilstaand water.				
12	Er liggen nergens connectoren in stilstaand water.				
13	Er blijft nergens in grondprofielen water staan.				
14	De kabels zijn overal mooi opgebonden onder de panelen.				
15	De constructie vertoont nergens windschade.				
16	Ligt de ballast nog op de oorspronkelijke plaats?				
17	Is er schade aan het dak omwille van de constructie?				
18	Er is permante toegang tot het dak d.m.v. kooiladder of raam die uitkomt op het dak.				
19	De zonnepanelen zijn zo goed als proper (geen stoffige omgeving).				
20	De schouwen op het dak geven geen uitstoot op de panelen waardoor deze kunnen bevuild worden.				
21	De omvormers geven allemaal groen lichtje en geven geen foutmeldingen.				
22	De constructie vertoont nergens corrosie.				